

Sozialamt – Außenstelle Grimma

Treppen (DIN 18040 A4.3.6; DIN 32975 A4.2 / A4.4 / A4.7)

Handläufe allgemein

- Handläufe sind visuell kontrastierend vom Hintergrund abgehoben.
- nur einseitig an Treppenläufen und Weiterführung an Treppenpodesten
- Halterung an der Unterseite angebracht
- Es befinden sich keine Informationen in erhabener Profil- und Brailleschrift am Handlauf.

Stufen

- Setzstufen
- Die Trittstufen ragen über die Setzstufen und haben keine Markierung.