

## **Stadtbezirksamt Dresden Blasewitz**

### **Barrierefreie Toilette (DIN 18040 A5.3; DIN 32975 A4.6)**

#### **Toilettentür**

- Tür öffnet nach außen
- Die Tür ist abschließbar und kann im Notfall von außen entriegelt werden.

#### **Bewegungsfläche**

- Die Bewegungsfläche vor den Sanitärobjekten ist gegeben.
- WC ist für Rollstuhlfahrer beidseitig anfahrbar

#### **Ausstattung der Sanitärobjekte**

- visuell kontrastierend von der Umgebung

#### **WC-Becken**

- hochklappbarer Stützgriff
- Toilettenpapierhalterung ist ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar

#### **Waschtisch**

- Unterfahrbarkeit für Rollstuhlfahrer ist gegeben

#### **Notruf**

- visuell kontrastierend, taktil erfass- und auffindbar
- Notruf kann vom WC-Becken aus in sitzender Position und vom Boden aus liegend ausgelöst werden

Die Toilette hat keine ausreichende Barrierefreiheit und ermöglicht nicht immer eine selbstständige Nutzung, da die DIN-Vorschriften nur unvollständig eingehalten wurden.