

## **Stadtbezirksamt Dresden Cotta**

### **Barrierefreie Toilette (DIN 18040 A5.3; DIN 32975 A4.6)**

#### **Toilettentür**

- Die Beschriftung befindet sich an der Seite der Türklinke.
- Die Tür öffnet nach außen, ist abschließbar und kann im Notfall von außen entriegelt werden.

#### **Bewegungsfläche**

- WC ist für Rollstuhlfahrer beidseitig anfahrbar

#### **Ausstattung der Sanitärobjekte**

- visuell kontrastierend von der Umgebung

#### **WC-Becken**

- Spülung ist in Sitzposition auslösbar
- hochklappbarer Stützgriff

#### **Waschtisch**

- Unterfahrbarkeit für Rollstuhlfahrer ist gegeben

Die Toilette hat keine ausreichende Barrierefreiheit und ermöglicht nicht immer eine selbstständige Nutzung, da die DIN-Vorschriften nur unvollständig eingehalten wurden.