

Stadtbezirksamt Dresden Cotta

Orientierung im Gebäude

Warnen, orientieren, informieren und leiten (DIN 18040 A4.4; DIN 32975 A4.2)

Informationstafel Erdgeschoss Hintereingang

- Standort der Informationstafel ist gut auffindbar
- funktionsgerechte Platzierung
- keine Überlagerung durch Hinweise anderer Art
- Die Informationsvermittlung erfolgt **nicht** nach dem Zwei-Sinne-Prinzip. Es ist keine tastbare Normal-, erhabene Profil- oder Brailleschrift vorhanden.

Visuelle Information

- Der Betrachtungsabstand ermöglicht eine nahe Zugänglichkeit auch für Rollstuhlnutzer.
- ausreichend blendfreie Beleuchtung
- Vermeidung visueller Blendungen, Spiegelungen und Schattenbildungen