

## **Stadtbezirksamt Dresden Cotta**

### **Treppenaufgang Erdgeschoss zum ersten Flur (DIN 18040 A4.3.6; DIN 32975 A4.2 / A4.4 / A4.7)**

#### **Handläufe**

##### **Allgemein**

- Handläufe sind visuell kontrastierend vom Hintergrund abgehoben.
- beidseitig von Treppenläufen und Zwischenpodesten angebracht
- Handläufe sind griffsicher und lassen sich gut umgreifen
- Halterungen sind an der Unterseite angebracht.
- abgerundeter Abschluss von frei in den Raum ragenden Handläufen
- Es sind keine Informationen in erhabener Profil- und Brailleschrift am Handlauf angebracht.

##### **Stufen**

- Elemente der Treppe sind leicht erkennbar
- Tritt- bzw. Setzstufen sind nach DIN 18040-1 markiert
- Stufen sind in voller Breite mit Markierungen versehen