

Stadtbezirksamt Dresden Cotta

Zugang zum Gebäude

Eingangsbereich bzw. Ausgangsbereich (DIN 18040 A4.2.3 / A4.3.3; DIN 32975 A4.2 / A4.5)

Eingang (Haupteingang)

- visuell kontrastreiche Gestaltung des Eingangsbereichs
- ausreichende Beleuchtung
- Eingangstür für Rollstuhlfahrer nicht nutzbar
- Die Tür ist deutlich wahrnehmbar und visuell kontrastierende Gestaltung.

Ausgang

- Bei viel Gegenlicht ist die Tür nicht wahrnehmbar.

Hintereingang

- Eingangstür für Rollstuhlfahrer benutzbar
- Die Tür ist deutlich wahrnehmbar, lässt sich leicht öffnen bzw. schließen und sicher passieren.

Ausgang zum Hinterhof

- Die Ausgangstür lässt sich leicht öffnen, schließen und sicher passieren.