

Stadtbezirksamt Dresden Loschwitz

Barrierefreie Toilette (DIN 18040 A5.3; DIN 32975 A4.6)

Toilettentür

- Die Beschriftung befindet sich an der Seite der Türklinke.
- Tür öffnet nach außen

Bewegungsfläche

- Es ist die geforderte Bewegungsfläche vor den Sanitärobjekten vorhanden.
- WC ist für Rollstuhlfahrer beidseitig anfahrbar.

Ausstattung der Sanitärobjekte

- visuell kontrastierende Umgebung

WC-Becken

- Spülung ist in Sitzposition auslösbar
- hochklappbarer Stützgriff ist nur auf einer Seite vorhanden

Waschtisch

- Unterfahrbarkeit für Rollstuhlfahrer ist gegeben

Notruf

- visuell kontrastierend, taktil erfass- und auffindbar
- Notruf kann liegend und vom WC-Becken in Sitzposition ausgelöst werden

Die Toilette hat keine ausreichende Barrierefreiheit und ermöglicht nicht immer eine selbstständige Nutzung, da die DIN-Vorschriften nur unvollständig eingehalten wurden.