

Stadtverwaltung Sebnitz

Barrierefreie Toilette (DIN 18040 A5.3; DIN 32975 A4.6)

Toilettentür

- Beschriftung rechts neben der Tür und ein Symbol direkt auf der Tür
- öffnet nach außen
- Die Tür ist abschließbar und kann im Notfall von außen geöffnet werden.

Bewegungsfläche

- Die Bewegungsfläche ist etwas eng.
- WC ist für Rollstuhlfahrer von rechts anfahrbar, auf der linken Seite ist es etwas eng

Ausstattung Sanitärobjekt

- visuell kontrastierend von der Umgebung

WC-Becken

- hochklappbare Stützgriffe
- Toilettenpapierhalterung ist ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar.
- Es ist eine automatische Spülung vorhanden.

Waschtisch

- Unterfahrbarkeit für Rollstuhlfahrer ist gegeben

Notruf

- visuell kontrastierend, taktil erfassbar und auffindbar
- kann in Sitzposition und am Boden liegend ausgelöst werden