

Stadtverwaltung Bad Lausick

Barrierefreie Toilette (DIN 18040 A5.3; DIN 32975 A4.6)

Toilettentür

- Beschriftung befindet sich auf der Seite der Türklinke.
- Die Tür öffnet nach innen, ist abschließbar und kann im Notfall von außen geöffnet werden.

Bewegungsfläche

- Es ist nicht genügend Bewegungsfläche vorhanden.
- WC ist für Rollstuhlfahrer nur von rechts anfahrbar

WC-Becken

- visuell kontrastierend von der Umgebung
- hochklappbare Stützgriffe nur auf der rechten Seite
- Die Spülung funktioniert automatisch.
- Toilettenpapierhalterung ist nicht ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar.

Waschtisch

- Der Waschtisch ist im Vorraum der Toilette und die Unterfahrbarkeit für Rollstuhlfahrer ist gegeben.

Notruf

- Es ist ein visuell kontrastierender Notfalltaster rechts an der Wand vorhanden.

Die Toilette hat keine ausreichende Barrierefreiheit und ermöglicht nicht immer eine selbstständige Nutzung, da die DIN-Vorschriften nur unvollständig eingehalten wurden.