

# **Stadtverwaltung Bad Lausick**

## **Zugang zum Gebäude**

### **Eingangsbereich bzw. Ausgangsbereich (DIN 18040 A4.2.3 / A4.3.3; DIN 32975 A4.2 / A4.5)**

#### **Eingang**

- visuell kontrastreiche Gestaltung des Eingangsbereiches
- ausreichende Beleuchtung
- Eingangstür für Rollstuhlfahrer nur mit Rampe nutzbar.
- Die Tür ist deutlich wahrnehmbar und hat eine visuell kontrastierende Gestaltung.

#### **Ausgang**

- Die Tür ist deutlich wahrnehmbar und hat eine visuell kontrastierende Gestaltung.

**Hinweis:** Die Eingangs- und Ausgangstür ist eine schwere Holztür und lässt sich daher schwer öffnen, schließen und auch nicht sicher passieren. Es wird Hilfe beim Passieren benötigt.