

## **Stadtverwaltung Markranstädt**

### **Barrierefreie Toilette (DIN 18040 A5.3; DIN 32975 A4.6)**

#### **Toilettentür**

- Beschriftung befindet sich direkt auf der Tür.
- Die Tür öffnet nach außen.
- Die Tür ist abschließbar und kann im Notfall von außen geöffnet werden.

#### **Bewegungsfläche**

- Es ist genügend Bewegungsfläche vorhanden.
- WC ist für Rollstuhlfahrer nur von rechts anfahrbar

#### **WC-Becken**

- hochklappbare Stützgriffe
- Die Spülung ist nicht ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar, da sich diese hinter dem Rück an der Wand befindet.
- Die Toilettenpapierhalterung ist nicht ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar.

#### **Waschtisch**

- Die Unterfahrbarkeit für Rollstuhlfahrer ist gegeben.

#### **Notruf**

- visuell kontrastierend, taktil erfass- und auffindbar
- Kann sitzend und am Boden liegend ausgelöst werden.

Die Toilette hat keine ausreichende Barrierefreiheit und ermöglicht nicht immer eine selbstständige Nutzung, da die DIN-Vorschriften nur unvollständig eingehalten wurden.