

Gesamteinschätzung Stadtverwaltung Zittau – Pass und Meldestelle

Barrierefreie Toilette (DIN 18040 A5.3; DIN 32975 A4.6)

Toilettentür

- Tür öffnet nach außen
- Die Tür ist abschließbar und kann im Notfall von außen geöffnet werden.

Bewegungsfläche

- Es ist genügend Bewegungsfläche vor dem Sanitärobjekt vorhanden.
- Die Toilette kann nur von rechts angefahren werden.

WC-Becken

- Spülung ist im Rücken
- Toilettenpapierhalterung ist in Sitzposition erreichbar

Waschtisch

- Unterfahrbarkeit ist gegeben

Notruf

- Es gibt nur eine Notklingel.

Die Toilette hat keine ausreichende Barrierefreiheit und ermöglicht nicht immer eine selbstständige Nutzung, da die DIN-Vorschriften nur unvollständig eingehalten wurden.