

## **Gesamteinschätzung Stadtverwaltung Zittau**

### **Barrierefreie Toilette (DIN 18040 A5.3; DIN 32975 A4.6)**

#### **Toilettentür**

- Tür öffnet nach außen
- Die Tür ist abschließbar und kann im Notfall von außen geöffnet werden.

#### **Bewegungsfläche**

- Es ist genügend Bewegungsfläche vor dem Sanitärobjekt vorhanden.
- Die Toilette kann nur von links angefahren werden.

#### **WC-Becken**

- Spülung ist im Rücken
- Toilettenpapierhalterung ist in Sitzposition erreichbar

#### **Notruf**

- Es gibt nur eine Notklingel.

Die Toilette hat keine ausreichende Barrierefreiheit und ermöglicht nicht immer eine selbstständige Nutzung, da die DIN-Vorschriften nur unvollständig eingehalten wurden.