

## **Gemeindeverwaltung Weischlitz**

### **Aufzug (DIN 18040 A4.3.5)**

- gut auffindbar
- Die Tasten sind gut fühlbar, haben jedoch keine Punktschrift und es gibt keine Sprachausgabe.
- Die Tasten außen und innen sind nicht taktil und es gibt keine Sprachausgabe.

### **Zugang und Tür**

- Vor der Aufzugtür ist genügend Bewegungsfläche vorhanden.
- Die lichte Zugangsbreite ist ebenfalls gegeben.