

Gemeindeverwaltung Weischlitz

Barrierefreie Toilette (DIN 18040 A5.3; DIN 32975 A4.6)

Toilettentür

- Beschriftung befindet sich auf der Tür
- Die Tür öffnet nach außen.
- Die Tür ist abschließbar und kann im Notfall von außen geöffnet werden.

Bewegungsfläche

- Es ist genügend Bewegungsfläche vorhanden.
- WC ist für Rollstuhlfahrer nur von rechts anfahrbar

WC-Becken

- Hochklappbare Stützgriffe sind nicht vorhanden, jedoch eine Aufstehhilfe.
- Die Spülung befindet sich im Rücken bei der Sitzposition.
- Toilettenpapierhalterung in Sitzposition rechts an der Wand.

Waschtisch

- Unterfahrbarkeit für Rollstuhlfahrer ist gegeben

Notruf

- Ein Notruf ist nicht vorhanden.