

Stadtverwaltung Wildenfels

Barrierefreie Toilette (DIN 18040 A5.3; DIN 32975 A4.6)

Toilettentür

- Beschriftung an der Seite der Tür
- Die Tür öffnet nach außen.

Bewegungsfläche

- Es ist genügend Bewegungsfläche vorhanden.
- WC ist für Rollstuhlfahrer nur von rechts anfahrbar

WC-Becken

- hochklappbare Stützgriffe
- Die Spülung rechts an der Wand neben der Toilette.
- Toilettenpapierhalterung ist ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar.

Waschtisch

- Unterfahrbarkeit für Rollstuhlfahrer ist gegeben

Notruf

- visuell kontrastierend, taktil erfass- und auffindbar
- Notruf kann vom WC-Becken und auf dem Boden liegend ausgelöst werden.

Die Toilette hat keine ausreichende Barrierefreiheit und ermöglicht nicht immer eine selbstständige Nutzung, da die DIN-Vorschriften nur unvollständig eingehalten wurden.