Zentrales Rathaus Stadt Dresden

Barrierefreie Toilette (DIN 18040 A5.3; DIN 32975 A4.6)

Toilettentür

- Beschriftung befindet sich an der Seite der Türklinke
- Tür öffnet nach außen
- Die Tür ist abschließbar und kann im Notfall von außen geöffnet werden.

Bewegungsfläche

- WC ist für Rollstuhlfahrer beidseitig anfahrbar

Ausstattung Sanitärobjekt

- visuell kontrastierend von der Umgebung

WC-Becken

- hochklappbarer Stützgriff nur auf einer Seite
- Spülung ist in Sitzposition auslösbar
- Toilettenpapierhalterung ist ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar

Waschtisch

- Unterfahrbarkeit für Rollstuhlfahrer ist gegeben

Notruf

- Notruf visuell kontrastierend, taktil erfass- und auffindbar
- Kann vom WC-Becken aus sitzend und vom Boden liegend ausgelöst werden.

Die Toilette hat keine ausreichende Barrierefreiheit und ermöglicht nicht immer eine selbstständige Nutzung, da die DIN-Vorschriften nur unvollständig eingehalten wurden.