Zentrales Rathaus Stadt Dresden

Treppen (DIN 18040 A4.3.6; DIN 32975 A4.2 / A4.4 / A4.7)

Handläufe

Allgemein

- Handläufe haben einen visuell kontrastierenden Hintergrund.
- Weiterführung an Treppenpodesten
- Handläufe sind griffsicher und gut umgreifbar
- Halterung an der Unterseite angebracht
- Es befinden sich keine Informationen in erhabener Profil- und Brailleschrift am Handlauf.

Stufen

- Trittstufen ragen nicht über Setzstufen
- Markierung der Tritt- und Setzstufen